

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-3278
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 18.11.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı İkalem SU ARITMA CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 23.11.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Uzm. Dr. Mustafa AKÇA
Başhekim V.



SU ARITMA CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE ALIMI

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	SU ARITMA CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE	10	ADET		
				Toplam :	

FİRMA-KAŞE
İMZA

38

6

32

Su arıtma-yumuşatma cihazı Aktif Karbon Filtre Teknik şartnamesi(20 İNÇ)

- 1- Bakım gerektirmemelidir.
- 2- İçme suyu ve saf su hatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Polyester keçe sargılı olmalıdır.
- 4- Atılabilir tip 20''(İNÇ) uzunluğunda olmalıdır.
- 5- ÇİFT O-ring sistemi bulunan , ETP tipi O-ring bulundurmalıdır
- 6- Alt kısmı kapalı , kapalı olan bu kısmı polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır
- 7- Arıtma malzemesi olarak Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen granül aktif karbon içermeli
- 8- Klordan ve diğer organik maddelerden kaynaklanan koku ve partikül giderimi ile pestisitlerin ve klorun giderilme işleminde kullanılacak
- 9- Çalışma sıcaklığı maksimum 45°C olmalıdır.
- 10-Malzeme uzun miadlı olmalıdır.

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Cumali TAŞKIN
Teknisyen

16-11-2022
Emine Kayı
[Signature]

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Kutlay Naci TUTUCU
İç Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı
Dip. No: 92-092136 Dip. Tes. No: 61441