

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-3333
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 25.11.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem CHİLLER SOĞUTMA GRUBU BORUSU SAC KAPLAMA İŞİ(52 METRE) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 02.12.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Op.Dr. Özgür Ozan KARAK
Başhekim

CHİLLER SOĞUTMA GRUBU BORUSU SAC KAPLAMA İŞİ(52 METRE)

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	CHİLLER SOĞUTMA GRUBU BORUSU SAC KAPLAMA İŞİ(52 METRE)	1	ADET		
Toplam :					

FİRMA-KAŞE
İMZA

CHİLLER SOĞUTMA GRUBU BORUSUNUN SAC KAPLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutma grubu borusunun dış yüzeyine sac kaplama işi yapılacaktır.
2. Kaplanacak olan borunun çevresi 73 cm dir.
3. İşi yapacak olan kişi, usta veya ekip işi bizzat yerinde ölçerek keşfedecektir.
4. Dirsek ve dönüşler dahil toplam uzunluk 52 metredir.
5. Sac et kalınlığı en az 0,5 mm olacaktır.
6. Kullanılacak sac malzeme galvanizli olacaktır.
7. Gerekli bütün malzeme, işçilik, yedek parça, alet, edevat firma tarafından sağlanacaktır.
8. İşin yapılması esnasında oluşabilecek kırılma, dökülme, tadilat gerektirecek vs. sürpriz durumlardan yüklenici firma sorumludur.
9. Yapılan iş en az 1 yıl garantili olacaktır.
10. İş yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün kazalar, hasarlar, ölüm dâhil bütün yaralanmalar tazminatlar vs.nin mali, hukuki ve cezai bütün sorumlulukları yükleniciye aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ tedbirlerini alacak, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve de yürürlükte olan kanunlara göre sorumlu olacaktır.

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Velî KIVANÇ



Mersin Toros Devlet Hastanesi
Lokman ÇELİK

